


COORTE A-B  
SEM ESCALA



IL - CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO  
T - CIRCUITO DE TOMADAS

PLANTA BAIXA  
SEM ESCALA

QUADRO DE QUANTITATIVOS	
ILUMINAÇÃO E TOMADAS	QUANTIDADE
BRAÇADEIRA COM CUNHA CÔNICA PARA APERTO, EM AÇO GALVANIZADO, REF. SRS-652, FAB. SISA OU SIMILAR, NAS BITOLAS 3/4"	10 UNIDADES
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	10 UNIDADES
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4")	9,00 m
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4")	1 UNIDADE
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4")	2 UNIDADES
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, P/ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4")	3 UNIDADES
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, P/ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20MM (3/4")	1 UNIDADE
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, P/ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4")	3 UNIDADES
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	2 UNIDADES
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	1 UNIDADE
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA	3 UNIDADES
TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"	17 UNIDADES
BUCHA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4"	10 UNIDADES
ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4"	4 UNIDADES
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V	50,00 m
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 450/750 V	10,00 m
LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE *36* W ALETADA, COMPLETA	2 UNIDADES

## LEGENDA

- S - INTERRUPTOR SIMPLES UMA TECLA EM CAIXA CONDULETE FIXO À PAREDE h=1,30m
- ELETRODUTO PVC Ø3/4" OU INDICADO, FIXO NA PAREDE OU TETO ATRAVÉS DE BRAÇADEIRAS
- CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE DA ESQUERDA PARA DIREITA
- TOMADA BIFÁSICA 220V, 2P+T EM CAIXA CONDULETE FIXO À PAREDE, h=1,30m
- CONDULETE TIPO LL
- CONDULETE TIPO LR
- CONDULETE TIPO T
- CONDULETE TIPO E
- CONDULETE TIPO C
- LUMINÁRIA TIPO WYP27/2 C/ LÂMPADA DE LUZ MISTA PL-100W
- LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER E27 C/ LÂMPADA DE LUZ MISTA PL-100W

## NOTAS

TOMADAS CASA DE QUIMICA 2#2,5(2,5)mm2 -1,0KV  
ILUMINAÇÃO CASA DE QUÍMICA 2#2,5(2,5)mm2 - 1KV

 FAROL 14 CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA Rua México, nº 2858 Centro, Realeza-PR farol14consultoria@gmail.com (46) 99925-1476 (46) 3543-3399	MUNICÍPIO:	Itapejara - PR	ESCALA:	INDICADA
	OBRA:	Rede de Abastecimento de Água- Barra Grande	DESENHO:	Bruna Zuttion
	PROJETO:	Implantação da estrutura elétrica da Casa de Tratamento tipo "H" e Poço Tomadas e Iluminação	DATA:	Setembro/23
CONTRATANTE:	Associação Pró Desenvolvimento Comunitário de Barra Grande- APDC CNPJ: 80.870.819/0001-49	RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Engº Marcos A. da Silva CREA 206395-D/PR	Engº Bruna L. C. Zuttion CREA 184540-D/PR
		VISTO:		FOLHA: 08/08