



DETALHE DA LIGAÇÃO - HIDRÔMETRO Ø 3/4"
Sem escala



PLANTA BAIXA DA LIGAÇÃO
Sem escala



CORTE DA LIGAÇÃO
Sem escala

DISCRIMINAÇÃO DE MATERIAIS PARA CADA LIGAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA	UNID.	QUANT.
1	LUVA SIMPLES PVC ROSCA COM REFORÇO METÁLICO EXTERNO - PVC - 3/4"	pç	1,00
2	TOCO TUBO COM ROSCA NAS DUAS EXTREMIDADES - 15cm - PVC - 3/4"	pç	2,00
3	REGISTRO DE ESFERA BORBOLETA ROSCA FÊMEA/FÊMEA - PVC - 3/4"	pç	1,00
4	TUBETE LONGO C/PORCA E GUARNIÇÃO - PVC - 3/4"	pç	1,00
5	TUBETE CURTO C/PORCA E GUARNIÇÃO - PVC - 3/4"	pç	1,00
6	HIDRÔMETRO UNIJATO - VAZÃO MÁXIMA: 5,00m³/h - 3/4"	pç	1,00
7	CAP PVC RPSCÁVEL - PVC - 3/4"	pç	1,00
8	TUBO ROSCÁVEL - PVC - 3/4"	m	1,00
9	TUBO PVC- DE20mm	pç	1,00
10	COLAR TOMADA - PVC - COM TRAVAS - ROSCA DE 50mm x 3/4"	pç	1,00
11	REGISTRO DE ESFERA PVC - C/ BORBOLETA - ROSCA EXTERNA DE 3/4"	pç	1,00
12	ADAPTADOR COM PRESSÃO EM PP PARA TUBO EM PEAD 20mm x 3/4"	pç	2,00
13	JOELHO ROSCÁVEL COM REFORÇO METÁLICO EXTERNO - PVC - 3/4"	pç	2,00
-	FITA VEDA ROSCA - PTFE	m	7,00

OBSERVAÇÃO:

O HIDRÔMETRO DEVERÁ ESTAR LIVRE DE QUALQUER OBSTÁCULO SUPERIOR DE FORMA A NÃO HAVER IMPEDIMENTO A SUA LEITURA.

AS LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA SERÃO EXECUTADAS EM DOMÍNIO PÚBLICO, LOCADA NO PASSEIO EM FRENTE A TESTADA DA PROPRIEDADE, CONFORME PROJETO.

A INSTALAÇÃO PREDIAL DO USUÁRIO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DE CADA MORADOR.

<p>FAROL 14 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA Rua Cristóvão Colombo, nº3658 N. Sª Aparecida, Realeza-PR farol14consultoria@gmail.com (46) 99925-1476 (46) 3543-3399</p>	MUNICÍPIO:	Itapejara - PR	ESCALA:	INDICADA
	OBRA:	Rede de Abastecimento de Água- Barra Grande	DESENHO:	Bruna Zuttion
	PROJETO:	Rede de Distribuição de Água Ligações Domiciliares	DATA:	Setembro/23
			VISTO:	
			FOLHA:	03/03
CONTRATANTE:	Associação Pró Desenvolvimento Comunitário de Barra Grande- APDC CNPJ: 80.870.819/0001-49		RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Engª Civil Brunna Louise Cazali Zuttion CREA 184540-D/PR